

Temat: Fwd: Fwd: Fwd: ławy pod ściany murowane

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 09.08.2022, 11:59

Adresat: m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia: "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, biuro@mpbudujemy.pl,
"jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>, Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>

Cześć,

odpowiedzi na pytania.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Fwd: Fwd: ławy pod ściany murowane

Data:Tue, 9 Aug 2022 11:41:31 +0200

Nadawca:jazlowski@kmb <jazlowski@kmb-construction.pl>


Adresat:Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

W dniu 05.08.2022 o 16:38, Daniel Borzyszkowski pisze:

Cześć,

o ile ściana między komórkami a halą ma fundament. Jak posadawiać resztę ścian murowanych-
wtapiać siatkę w płytę ?

Bo te ściany które zaznaczyłem na czerwono nie stoją na bezpośrednio fundamencie, pytanie
czy potrzebujemy tutaj siatki ? - [pod każdą z zaznaczonych ścian jest fundament \(stopy
fundamentowe\) - proszę wymurować mury z bloczków betonowych](#)



i jeszcze prośba o odpowiedź na to pytanie:

"Cześć,

Mam pytanie odnośnie starterów słupów, ponieważ mieliśmy sytuację, że przy betonowaniu przesunęła nam się deko siatka ze starterami, co prawda naprostowaliśmy to, jednak nie wiem czy będą dobrze wychodziły. Co zrobić w wypadku kiedy startery nie wypadną w słupie? - **nie wyrażam zgody na zmianę lokalizacji starterów o "DEKO"**

Pozdrawiam,
Mateusz Hil"

Pozdrawiam

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Fwd: ławy pod ściany murowane

Data:Fri, 05 Aug 2022 12:34:10 +0200

Nadawca:m.hil@mpbudujemy.pl

Adresat:Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Cześć,

Chodzi o wszystkie murowane ściany w podziemiu.

Pozdrawiam

M. Hil

W dniu 05.08.2022 08:27, Daniel Borzyszkowski napisał(a):

Prośba o zaznaczenie ścian o które chodzi.

Pozdrawiam

W dniu 04.08.2022 o 10:23, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Cześć,

Jak pisałem, w opisie projektu wykonawczego też jest to wpisane, a w dokumentacji nie widziałem bloczków na fundamencie. W przekrojach też jest tak jak pisałem (AA i CC tną niektóre z tych ścian).

W dniu 04.08.2022 10:04, Daniel Borzyszkowski napisał(a):

Cześć,

nawiązując do wcześniejszego maila mam małe sprostowanie- prawidłowe fundamenty były w dokumentacji a komentarz pozostał z naszych wcześniejszych wewnętrznych rewizji.

Pozdrawiam

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: ławy pod ściany murowane

Data:Thu, 4 Aug 2022 09:47:03 +0200

Nadawca:Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Adresat:m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia:Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>, biuro@mpbudujemy.pl,
jacek_klimkowski@wp.pl <jacek_klimkowski@wp.pl>, biuro@jwkinvest.pl
<biuro@jwkinvest.pl>

Cześć,

"posadowienie ściany zbroi siatką, z kierownikiem budowy uzgodnić ewentualny fundament"- był dodany na etapie w którym pod ścianami (kom. lok.- garaż, węzeł- garaż) nie było fundamentu. Fundament został dodany trochę później a ja nie skasowałem tego komentarza. Na ławie trzeba wymurować bloczki betonowe do wysokości posadzki zrobić wszystkie izolacje i dopiero wtedy murować siatkę. Prośba jeszcze o weryfikację i ostateczne potwierdzenie z Kierownikiem Budowy.

W dniu 03.08.2022 o 16:02, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Ściany murowane mają być stawiane nad ławą poz 7.6. Zgodnie z rysunkiem pozycji dół ławy jest na poziomie -4.06, zaś góra -3.66. Dół płyty betonowej (posadzki) jest na -3,26, a góra - 3,06. W projekcie na rysunku A1 napisano "posadowienie ściany zbroić siatką, z kier. budowy uzgodnić ewentualny fundament". W projekcie wykonawczym zaś "Pod ścianą dzielącą garaż od komórek lokatorskich oraz węzeł cieplny zastosować siatkę w posadzce- skonsultować z kierownikiem budowy czy jest ona wystarczająca czy trzeba zrobić pod nią fundament". Z tego wynika, że płytę mamy zazbroić siatką w miejscu gdzie jest ściana, zaś przestrzeń między ławą 7.6 a płytą zasypać i zagęścić (40

cm). Proszę o opinię Konstruktora oraz Kierownika Budowy.

--

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

--

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

--

pozdrawiam,
Bartosz Jazłowski

KMB Construction Sp. z o.o.
81-363 Gdynia
ul. Starowiejska 41-43 lok. 26
tel.+ 48 604 410 396
NIP 586-231-14-56